

Nivells recomanables d' il·luminació en diferents zones

Tipus	Recomenada (lux)	Exemples de zones o activitats
Enllumenat general en locals i zones de us poc freqüent, o activitats visuals ocasionals i simples	20	Luminància mínima de servei, en zones exteriors de circulació.
	30	Magatzems al exterior i patis de magatzematge.
	50	Passadissos exteriors, plataformes, aparcaments tancats.
	75	Dics. Molls.
	100	Teatres, sales de concert; dormitoris d'hotels, serveis i lavabos.
	150	Zones de circulació en indústries; depòsits i magatzems.
Enllumenat general en locals de treball	200	Luminància mínima de servei, d' activitats visuals.
	300	Treballs combinats entre manuals i de màquina. Treballs normals en la indústria química i d'alimentació; lectura ocasional i d'arxiu.
	500	Treballs combinats entre manuals i de màquina: muntatge d'automòbils; naus d'impremta; oficines en general, magatzems i botigues.
	750	Sales de lectura de proves, sales de dibuix i d'oficina amb màquines de comptabilitat.
	1000**	Treballs fins manuals i a màquina; muntatge de màquines per a oficines, treballs amb colors; sales on es realitzin dibuixos molt precisos.
	1500**	Treballs molt fins manuals i a màquina; muntatge d'instruments i petits mecanismes de precisió, components electrònics, calibració e inspecció de peces petites i complicades
Enllumenat adicional localitzat per activitats visuals exigents.	2000	Treballs minuciosos i molt precisos, per exemple, parts molt petites d'instruments, rellotgeria i gravat; zona d'operacions de quirofan.

* Si es recomanen valors mínims es pot agafar el valor de luminància immediat inferior al indicat

** Pot aconseguir-se amb enllumenat localitzat